

**Medicinsk trykluft Ph. Eur. 10th Ed. (2020)**

	Analysemetode	Krav
Olie	Indikatorrør	$\leq 0,1 \text{ mg/m}^3$
Kulilte (CO)	Indikatorrør	5 ppm
Kuldioxid (CO ₂)	Indikatorrør	500 ppm
Svovldioxid (SO ₂)	Indikatorrør	1 ppm
No, NO ₂	Indikatorrør	2 ppm
Oxygen	Måles med kalibreret elektronisk iltmåler.	$20,9 \pm 0,5 \text{ vol } \%$
Vandindhold	Måles med kalibreret elektronisk dugpunktsmåler.	87 ppm